



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÀO CAI
KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA - TDCN

Số 496 Đ. Hòa Bình, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai; ĐT: 0911439955; cdcyenbai@gmail.com

Số: HD2507-22

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

1. Tên mẫu : Nước bề xử lý
2. Nơi gửi mẫu : Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái
Số 211, Đ. Nguyễn Phúc, P Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
3. Số lượng mẫu : 02
4. Thời gian lưu mẫu : Không lưu mẫu
5. Ngày nhận mẫu : 22/07/2025
6. Người lấy mẫu : Khách hàng
7. Thời gian thử nghiệm : Từ 22/07/2025 đến 25/07/2025
8. Mô tả mẫu : Mẫu được bảo quản nhiệt độ thường, chứa trong chai nhựa, nút xoáy kín.
9. Kết quả phân tích :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Giới hạn tối đa tham khảo QCDP 01:2022/YB	Kết quả
9.1	Coliform*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
9.2	E.coli*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH
9.3	Clo dư tự do*	mg/l	TCVN 6225-2:2012	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,351
9.4	pH*	-	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	6,37
9.5	Màu sắc*	TCU	TCVN 6185:2015	15	6
9.6	Mùi vị	-	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Mùi Clo
9.7	Độ đục*	NTU	SMEWW 2130-B	2	0,10

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM



Đỗ Trung Kiên
VILAS 53C

Lào Cai, ngày 28 tháng 7 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Mạnh Hùng

BM 11-03

Trang 1/1

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện, (nghĩa là nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp)
- Phiếu kiểm nghiệm này chỉ có giá trị đối với mẫu thử được gửi tới Trung tâm; Tên mẫu và địa chỉ mẫu ghi theo yêu cầu của khách hàng, Trung tâm không chịu trách nhiệm các thông tin do khách hàng cung cấp
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Các chỉ tiêu đánh dấu (**) là các chỉ tiêu gửi xét nghiệm tại nhà thầu phụ.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định