




TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÀO CAI
KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA - TDCN

Số 496 Đ. Hòa Bình, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai; ĐT: 0911439955; cdcyenbai@gmail.com

Số: HD2508-25

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

- Tên mẫu : Nước bề xử lý
- Nơi gửi mẫu : Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái
Số 211, đường Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
- Số lượng mẫu : 02
- Thời gian lưu mẫu : Không lưu mẫu
- Ngày nhận mẫu : 18/08/2025
- Người lấy mẫu : Khách hàng
- Thời gian thử nghiệm : Từ 18/08/2025 đến 27/08/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu được bảo quản nhiệt độ thường, chứa trong chai nhựa, nút xoáy kín.
- Kết quả phân tích :



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Giới hạn tối đa tham khảo QCĐP 01:2022/YB	Kết quả
9.1	Coliform*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
9.2	E.coli*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH
9.3	Clo dư tự do*	mg/l	TCVN 6225-2:2021	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,37
9.4	pH*	-	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,11
9.5	Màu sắc*	TCU	TCVN 6185:2015	15	3
9.6	Mùi vị	-	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Clo
9.7	Độ đục*	NTU	SMEWW 2130-B	2	0,28

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

Lào Cai, ngày 28 tháng 8 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đỗ Trung Kiên



Lai Mạnh Hùng

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lai Mạnh Hùng

BM 11-03

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện, (nghĩa là nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp)
- Phiếu kiểm nghiệm này chỉ có giá trị đối với mẫu thử được gửi tới Trung tâm; Tên mẫu và địa chỉ mẫu ghi theo yêu cầu của khách hàng, Trung tâm không chịu trách nhiệm các thông tin do khách hàng cung cấp
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Các chỉ tiêu đánh dấu (**) là các chỉ tiêu gửi xét nghiệm tại nhà thầu phụ.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định

Trang 1/1



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÀO CAI
KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA - TDCN

Số 496 Đ. Hòa Bình, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai; ĐT: 0911439955; cdcyenbai@gmail.com

Số: HD2508-26

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

- Tên mẫu : Nước giữa mạng
- Nơi gửi mẫu : Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái
Số 211, đường Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
- Số lượng mẫu : 02
- Thời gian lưu mẫu : Không lưu mẫu
- Ngày nhận mẫu : 18/08/2025
- Người lấy mẫu : Khách hàng
- Thời gian thử nghiệm : Từ 18/08/2025 đến 27/08/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu được bảo quản nhiệt độ thường, chứa trong chai nhựa, nút xoáy kín.
- Kết quả phân tích :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Giới hạn tối đa tham khảo QCDP 01:2022/YB	Kết quả
9.1	Coliform*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
9.2	E.coli*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH
9.3	Clo dư tự do*	mg/l	TCVN 6225-2:2021	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,34
9.4	pH*	-	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,16
9.5	Màu sắc*	TCU	TCVN 6185:2015	15	3
9.6	Mùi vị	-	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Clo
9.7	Độ đục*	NTU	SMEWW 2130-B	2	0,36

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

Lào Cai, ngày 28 tháng 8 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BM 11-03

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện, (nghĩa là nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp)
- Phiếu kiểm nghiệm này chỉ có giá trị đối với mẫu thử được gửi tới Trung tâm; Tên mẫu và địa chỉ mẫu ghi theo yêu cầu của khách hàng, Trung tâm không chịu trách nhiệm các thông tin do khách hàng cung cấp
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Các chỉ tiêu đánh dấu (**) là các chỉ tiêu gửi xét nghiệm tại nhà thầu phụ.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định

Trang 1/1



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÀO CAI
KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA - TDCN

Số 496 Đ. Hòa Bình, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai; ĐT: 0911439955; cdcyenbai@gmail.com

Số: HD2508-27

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

- Tên mẫu : Nước cuối mạng
- Nơi gửi mẫu : Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái
Số 211, đường Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
- Số lượng mẫu : 02
- Thời gian lưu mẫu : Không lưu mẫu
- Ngày nhận mẫu : 18/08/2025
- Người lấy mẫu : Khách hàng
- Thời gian thử nghiệm : Từ 18/08/2025 đến 27/08/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu được bảo quản nhiệt độ thường, chứa trong chai nhựa, nút xoáy kín.
- Kết quả phân tích :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Giới hạn tối đa tham khảo QCDP 01:2022/YB	Kết quả
9.1	Coliform*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
9.2	E.coli*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH
9.3	Clo dư tự do*	mg/l	TCVN 6225-2:2021	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,32
9.4	pH*	-	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,17
9.5	Màu sắc*	TCU	TCVN 6185:2015	15	3
9.6	Mùi vị	-	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Clo
9.7	Độ đục*	NTU	SMEWW 2130-B	2	0,33

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

Lào Cai, ngày 28 tháng 8 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lai Mạnh Hùng

BM 11-03

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện, (nghĩa là nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp)
- Phiếu kiểm nghiệm này chỉ có giá trị đối với mẫu thử được gửi tới Trung tâm; Tên mẫu và địa chỉ mẫu ghi theo yêu cầu của khách hàng, Trung tâm không chịu trách nhiệm các thông tin do khách hàng cung cấp
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Các chỉ tiêu đánh dấu (**) là các chỉ tiêu gửi xét nghiệm tại nhà thầu phụ.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định

Trang 1/1